

お客様各位

平成22年11月1日
営業技術部 取締役部長
永井 裕次

BSR25A 型式変更のお知らせ

拝啓

貴社、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて表題の件につきまして、モータ型式変更に伴い、ブロワ型式を変更することになりましたので御案内いたします。

ご愛顧いただいております皆様には、下記内容をご参考の上、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品

BSR25A

2. 変更内容

(現) : BSR25A モータ型式 ; 防滴型 屋外カバー型式 ; BSROC25W

(新) : BSR25C モータ型式 ; 全閉外扇型 屋外カバー型式 ; BSROC25W 2

3. 変更理由

モータメーカーの防滴型モータ製造中止により、防滴モータの入手が不可能となり、全閉外扇型モータを取付けることとなりました。全閉外扇型モータは防滴型モータに比べ、全長が長く、現行屋外カバーでは全閉外扇型モータが接触してしまうため 新型屋外カバーを取り付けることにしました。それに伴いブロワ型式を変更します。なお、新型屋外カバーの大きさは現行屋外カバーと同じですが、吐出口の位置が変更されています。

取合い寸法については、仕様書をご確認願います。

4. 注意事項

現行型式 (BSR25A) で全閉外扇型モータに取替える場合は、屋外カバーと全閉外扇型モータが接触し、モータが発熱し、モータ損傷や火災発生の恐れがあります。

モータだけの取替えは行わないでください。モータを取替える場合は、屋外カバーも新型 (BSROC25W 2) に取替えるか、製品全体 (BSR25C) に取替えてください。

以上